

Dessauer Stromversorgung GmbH

PF 1202 • 06812 Dessau-Roßlau



SICHERHEITSMERKBLATT FÜR FREILEITUNGSISOLIERUNGEN

Die auf die Freileitung aufgebrachte Isolierung ist ein Schutz gegen zufälliges Berühren spannungsführender Teile.

Das bedeutet, die isolierten Anlagenteile der Stromversorgungsleitungen sind nicht vorsätzlich zu berühren und dürfen auch nicht während bzw. nach den durchgeführten Arbeiten an Rüstungsteilen, Leitern bzw. Gebäudeteilen anliegen, das betrifft auch durch Windbewegungen bedingtes Ausschwingen der Leiterseile.

Bei jeder Beschädigung bzw. Verrutschen der Isolierung oder ähnliches sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Betriebsbereich der

Dessauer Stromversorgung GmbH

Albrechtstraße 48

06844 Dessau-Roßlau

Telefon (0340) 8 99 26 60

Telefax (0340) 8 99 26 92

netzbetriebstrom@dvv-dessau.de

zu informieren.

Jegliche Veränderungen an der auf die Leiterseile aufgebrachten Isolierung sind nur durch Mitarbeiter der Dessauer Stromversorgung GmbH durchzuführen.

Dieses Sicherheitsmerkblatt ist durch den Auftraggeber allen auf der Baustelle tätigen Gewerken zur Beachtung und Einhaltung zu übergeben.